


Lámpa
1377 18

GIRA

Készülék leírás

Lámpa a modulos funkcióoszlopba való integráláshoz. A lámpa vagy a modulos funkcióoszlop szerelőprofiljába, vagy szerelőkeretbe kerül beépítésre.



Jelmagyarázatok

- 1 Szerelőprofil alumíniumból
- 2 Válaszfal műanyagból
- 3 Végkupak műanyagból
- 4 Lámpa
- 5 Homloklap üvegből

A világítóeszköz, egy 9 W kompaktfénycső 2G7-lábazattal (pl. Osram Dulux S/E 9 W/21-840) nem tartozik a szállítási terjedelembé.


Szerelés



Figyelem

Elektromos készülékek beépítését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti.

1. Rögzítse a funkcióoszlop szerelőprofilját, ill. a szerelőkeretet a falon (Lásd felszerelési útmutató a funkcióoszlopra ill. szerelőkeretre).
2. Csupaszítsa meg a tápvezeték 3 cm-ét és távolítsa el az egyeserek szigetelését.
3. Helyezze a vezetékeket a lámpa csatlakozó kapcsaira.
4. Helyezze a lámpát a szerelőprofilra ill. a szerelőkeretre és rögzítse csavarral.



5. Helyezze be a világítóeszközt.
A világítóeszköz, egy 9 W kompaktfénycső 2G7-lábazattal (pl. Osram Dulux S/E 9 W/21-840).
6. Helyezze fel az üvegfedelelet és nyomja rá, amíg a tartórugó bekattan.


Világítóeszköz cseréje

A világítóeszköz kicseréléséhez a következőképpen járjon el:

1. Húzza mindkét kezével az üveg-homloklapot előre, le.
2. Húzza ki a világítóeszközt a foglalatból.
3. Helyezze be a világítóeszközt.
A világítóeszköz, egy 9 W kompaktfénycső 2G7-lábazattal (pl. Osram Dulux S/E 9 W/21-840).
4. Helyezze fel az üveg-homloklapot és nyomja rá, amíg a tartórugó bekattan.

A homloklap leszerelése

A leszereléshez húzza mindkét kezével az üveg-homloklapot előrefelé le (lásd a képet).



Hibás üveg-homloklap cseréje

Pótoljon minden törött védőlapot.

A lámpát nem szabad üveg-homloklap nélkül, vagy hibás üveg-homloklappal üzemeltetni.

Garancia

Garanciát a törvényi rendeletek keretében nyújtunk.

Kérjük, küldje el a készüléket portómentesen egy hibaleírással a központi ügyfélszolgálatunkhoz.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Service Center

Dahlienstraße 12

D-42477 Radevormwald

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Postfach 1220

D-42461 Radevormwald

Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0

Telefax: +49 (0) 2195 / 602 - 339

Internet: www.gira.com

info@gira.de

GIRA