

使用说明

取暖设备执行器 6 位控制器
订货号 2139 00



目录

1	安全提示	3
2	设备结构	4
3	功能	5
4	操作	7
5	交付状态	10
6	面向电气专业人员的信息	11
6.1	安装和电气连接	11
6.2	调试	13
6.2.1	安全状态模式和主复位	13
7	技术数据	14
8	出现问题时提供的帮助	15
9	参数表	16
10	保修	17

1 安全提示



电气设备的安装和连接只允许由电气专业人员执行。


可能造成重伤、火灾或财物损失。请通读并遵守操作说明。

电击危险。在设备或负载上作业前必须断开电源。

电击危险。设备不适用于断开电源。即使在设备关断的情况下，负载也没有与电源电隔离。

该说明书属于产品的组成部分，必须由最终用户妥善保管。

2 设备结构



图像 1: 前视图

- (1) 电热执行器电源
- (2) 电热执行器接口 (A1 至 A6)
- (3) 输出端状态 LED
- (4) 手动操作键盘
- (5) 程序按键和 LED
- (6) 总线接口

i 本设备通过所有状态 LED (3) 闪烁 (2 Hz) 发出电热执行器 (1) 供电不足信号。

3 功能

系统信息

该设备是 Gira One 智能家居系统的产品。通过 Gira Projekt Assistenten 可以简单而省时运行 Gira One 系统。

Gira One 智能家居系统实现了照明、加热和遮阳的控制和自动化，并且可以连接各种第三方系统等。它可以通过 Gira One 开关进行操作，也可以通过 App 在家中或远程安全操作。电气专业人员可以免费远程维护 Gira One 项目。

Gira One 设备之间的数据传输是加密的。由此可防止外部访问和第三方篡改。

可使用免费的第 5 版或更高版本的 Gira Project Assistant (GPA) 项目向导进行调试。免费的功能和安全更新也会通过 GPA 传输到 Gira One 设备上。

Gira One 系统基于全球公认的 KNX 智能家居标准。

按规定使用

- 接通电热执行器，可用于加热装置或冷却罩
- 在 Gira One 系统中运行
- 按照 DIN EN 60715 安装至配电箱中的帽型轨道上

产品特性

- 输出端具有防短路和防过载保护功能。
- 额定电压为 24 V 或 230 V 的执行器可控。
- 输出端手动操作。
- 使用第 5 版或更高版本的 Gira Projekt Assistenten (GPA) 项目向导进行编程和调试。
- 可通过 Gira Projekt Assistenten (GPA) 项目向导更新。
- Gira One 设备之间的数据传输是加密的。
- 可对每个输出端具有“无电打开”或“无电关闭”特性的阀门控制装置进行参数设置。
- 为固定的阀门提供保护。
- 用于加热运行和冷却运行的 6 个独立调节器。
- 加热控制类型可调。连续式 PI 控制或切换式 2 点控制。
- 运行模式：舒适、待机、夜间运行和防冻/防过热。
- 地板温度的极限值规定。
- 温度下降时自动开窗检测。

过载保护/短路保护

为了保护设备和所连接的执行器，设备在过载或短路时会锁定相关输出端并将其切断。没有过载的输出端将继续工作，从而相应的区间会进一步加热。

- 发生过载时，组监控系统会先关闭所涉及的输出组 A1...A3 或 A4...A6。


- 明确的监控可在最多 4 个检测循环中确定过载的输出端。
- 如果在过载情况不严重时执行器无法明确识别过载的输出端，则执行器将会依次切断单个输出端。

LED 显示：

在检测期间，相关阀组的所有状态 LED 会同步闪烁（闪烁 1 秒 -> 暂停 1 秒 -> 闪烁 1 秒 -> ...）。

- 过载：所识别到的输出端的状态 LED 持续闪烁（约 2 Hz）：检测循环已完成。
- 短路：所识别到的输出端的状态 LED 持续闪烁（约 1 Hz）：检测循环已完成。

4 操作



图像 2: 操作元件

- (3) 输出端状态 LED
- (7) 按键 - 手动操作
LED - 亮起: 永久性手动运行激活
- (8) 按键 **Open** - 打开阀门
LED - 亮起: 阀门已打开, 手动运行
- (9) 按键 **Close** - 关闭阀门
LED - 亮起: 阀门已关闭, 手动运行
- (10) 按键 **ALL OP / CL** - 在永久性手动操作的情况下, 所有输出端的中央操作功能: 交替打开和关闭所有阀门

状态显示和输出端动作

状态 LED A1...A6 (3) 显示电流的相关输出端是否开启或关闭。根据特性打开和关闭已连接的加热阀门或冷却阀门。

执行器	状态 LED 亮起	状态 LED 熄灭
无电关闭	加热/冷却 阀门已打开	阀门已关闭
无电打开	阀门已关闭	加热/冷却 阀门已打开

- 状态 LED 缓慢闪烁: 输出端处于手动运行模式下
- 状态 LED 快速闪烁: 通过永久性手动运行锁定输出端

运行模式

- 总线运行: 通过触摸传感器等进行操作
- 短时手动运行: 使用键盘对设备进行手动操作, 自动切换回总线运行
- 永久性手动运行: 在设备上只进行手动操作

i 在手动运行下无法进行总线运行。

i 在发生总线电压故障后, 所有受控阀门输出端均关闭。

打开短时手动运行

操作未被锁定。

- 短按按键 。
- 状态 LED A1 闪烁，LED  闪烁。

 在 5 秒钟没有按动按键的情况下，执行器自动返回总线运行。

关闭短时手动运行

设备处于短时手动运行模式。

- 5 秒无操作。
- 或 -
- 短时按动按键 , 直到执行器退出短时手动运行模式。
状态 LED A1...A6 不再闪烁，而是显示状态。

打开永久性手动运行

操作未被锁定。

- 操作按键  至少 5 秒。
LED  亮起，状态 LED A1 闪烁，永久性手动运行已开启。

关闭永久性手动运行

设备处于永久性手动运行模式下。

- 操作按键  至少 5 秒。
LED  熄灭，状态 LED A1...A6 不再闪烁，总线运行已开启。

操作输出端

在手动运行模式下，可以直接操作输出端。

设备处于永久性或短时手动运行模式。

- 反复短按  按键 (< 1 秒)，直到选中所需的输出端。
所选输出端的状态 LED A1...A6 闪烁。

LED **Open** 和 **Close** 显示状态。

- 按下 **Open** 按键。
阀门打开。
- 按下 **Close** 按键。
阀门关闭。

Open 和 **Close** LED 显示阀门状态。

i 短时手动运行：经过所有输出端之后，再次短按，设备退出手动操作状态。

同时操作所有输出端

设备处于永久性手动运行模式下。

- 操作按键 **ALL OP / CL**。
交替打开和关闭所有阀门。

不同于通过 **OPEN**（打开）或 **CLOSE**（关闭）按钮控制的操作功能，在同时激活时，执行器始终以连续信号（0% 或 100%）控制阀门输出端。由此完全关闭或打开阀门。而不进行脉冲宽度调制。

锁定单个输出端

设备处于永久性手动运行模式下。

- 反复短按按键 ，直到选择所需的输出端。
所选输出端的状态 LED 闪烁。
- 同时操作 **Open** 和 **Close** 按钮至少 5 秒。
选中的输出端已锁定。
已锁定的输出端的状态 LED 快速闪烁。
- 关闭永久性手动运行（参见章节“操作”▶ 页码 8）。

i 可以在手动运行下对已锁定的输出端进行操作。

解锁输出端

设备处于永久性手动运行模式下。

- 反复短按按键 ，直到选择所需的输出端。
- 同时操作 **Open** 和 **Close** 按钮至少 5 秒。
选中的输出端已开通。
已开通的输出端的状态 LED 缓慢闪烁。
- 关闭永久性手动运行（参见章节“操作”▶ 页码 8）。

5 交付状态

在交付状态下，只要阀门驱动装置的电源和总线电压接通，就可以直接在设备上进行手动操作。

在交付状态下，所有阀门输出端配置如下：

- 阀门有效电流：无电状态下关闭
- “打开阀门”时的脉冲宽度调制：50%
- 循环时间：20 分钟
- 总线电压故障时的响应：阀门设为断电状态（阀门输出端关闭）
- 总线电压恢复后的响应：阀门设为断电状态（阀门输出端关闭）

6 面向电气专业人员的信息

6.1 安装和电气连接



危险！

电击会造成生命危险。

断开设备。遮盖带电部件。

安装设备

- 输入或扫描设备证书并将其添加到项目中。建议使用高分辨率相机扫描二维码。
- 建议在安装时从设备上取下设备证书。
- 记录并安全保管所有密码。

注意环境温度。确保冷却足够。

- 将设备安装在帽型轨道上。

连接设备

将 AC 230 V 或 AC 24 V 执行器连接到所有输出端。

每个输出端上仅连接特性相同的执行器（无电压状态下关闭/打开）。

不得连接其他负载。


将用于霜冻敏感区域的执行器与输出端 A1 和 A4 连接。这些执行器在过载时会最后切断。

不超过每个输出端的执行器的最大数量。

遵守所用执行器的技术数据。


不要将输出端子的 N 导线绕到其他设备中。

- 根据接线图（看照片 3）连接 AC 230 V 执行器。



图像 3: 230 V 执行器接口

- 根据接线图（看照片 4）连接 AC 24 V 执行器。



图像 4: 24 V 执行器接口

- 将执行器的电源连接到端子 ↓(L) 和 ↓(N) (1) 上。
- 按照正确的极性，将总线电缆连同连接端子一起连接。
- 为防止危险电压，在总线接口盖上盖罩。

6.2 调试

使用第 5 版或更高版本的 Gira Project Assistant (GPA) 项目向导运行设备。

6.2.1 安全状态模式和主复位

安全状态模式

安全状态模式可停止执行程序。

- i** 仅设备的系统软件还在运行。可执行诊断功能以及设备编程。无法进行手动操作。

激活安全状态模式

- 断开总线电源或拔下连接端子。
- 等待约 15 s。
- 按住编程键。
- 接通总线电源或插上连接端子。如果编程 LED 缓慢闪烁，则先松开编程按键。

安全状态模式激活。

禁用安全状态模式

- 断开总线电源（等待约 15 s）或者执行编程过程。

主复位

主复位将设备恢复至基本设置（固件保留）。然后，必须用 GPA 重新运行设备。可进行手动操作。

执行主复位

前提条件：安全状态模式激活。

- 按下编程按键并至少按住 5 s。
编程 LED 快速闪烁。

设备执行主复位、重新启动并在约 5 s后再次运行就绪。

7 技术数据

额定电压	DC 21 ... 32 V SELV
电流消耗	4.5 ... 10 mA
加热装置输出端	
触点类型	半导体 (三端双向可控硅开关) , ε
开关电压	AC 24 / 230 V ~
电源频率	50 / 60 Hz
开关电流	5 ... 160 mA
接通电流	最大 1.5 A (2 s)
接通电流	最大 0.3 A (2 min)
每个输出端的驱动装置数量	
230 V 驱动装置	最大 4
24 V 驱动装置	最大 2
外壳	
安装宽度	72 mm / 4 TE
输出端接口	
连接类型	箍位螺丝
单线	0.5 ... 4 mm ²
细线, 无芯线端套	0.5 ... 4 mm ²
细线, 带芯线端套	0.5 ... 2.5 mm ²
环境条件	
环境温度	-5 ... +45 °C
仓储/运输温度	-25 ... +70 °C
螺栓端子拧紧力矩	最大 0.8 Nm

8 出现问题时提供的帮助

单个或全部输出端的执行器没有接通

原因：单个输出端过载。

调查过载切断的原因。排除短路状况，更换损坏的执行器。检查与输出端相连的执行器的数量，必要时减少这一数量。不允许超过最大开关电流。

重置过载切断：将设备完全断开电源大约 **5 秒**，切断微型自动开关。接着再次接通。

- i** 在过载时首先关闭一个或两个输出端组大约 **6 分钟**。接着设备会锁定过载的输出端并将其持续切断。该静态和检测阶段持续 **6 至 20 分钟**。
- i** 在重置过载切断之后，过载的输出端在之后不能再通过设备获取信息。在没有排除故障原因时，会再次进行过载切断。

9 参数表

根据设定的操作方案，以下参数可用于各个按键或翘板开关。默认设置会根据设定的操作方案进行更改。

阀门处于无电状态（有效电流）	打开 关闭
<p>加热执行器的输出端可连接无电关闭和无电打开的阀门驱动装置。通过该参数可设置所连接的执行器在无电状态下的行为方式。</p> <p>每个阀门输出端上只允许连接具有特性的执行器（无电关闭/打开）。</p>	
加热控制类型	连续式 PI 控制 切换式 2 点控制
<p>在此可规定加热控制类型。</p> <p>连续式 PI 控制</p> <p>电热执行器的优化，例如 2169 00。不会持续控制输出端，但会持续一段时间，具体取决于额定温度和实际温度之间的温差。通过这种方法实际温度将始终接近额定温度。</p> <p>切换式 2 点控制</p> <p>输出保持打开状态，直到超出设置的额定温度 0.5 °C。当额定值超出 0.5 °C 时，输出才重新打开。因为大部分加热系统都非常缓慢，所以这种调节方式可能导致温度超调。</p>	
温度下降时自动开窗检测	关 0.2 K/4 min 1 K/4 min
<p>在此可设置出现何种温度下降情况时应激活开窗检测。</p>	
防冻模式持续时间	4 ... 255 min
<p>在此可设置在检测到开窗后应激活防冻模式的持续时间。</p> <p>（该参数仅在开窗检测已开启时可见。）</p>	
Boost 持续时间	1 ... 60 min
<p>在此可设置 BOOST 功能的持续时间</p>	
最高温度（限于地暖）	10 ... 45 °C
<p>在此可规定设置地暖的最高温度。</p>	
最低温度（仅限地暖）	10 ... 45 °C
<p>在此可规定设置地暖的最低温度。</p>	

10 保修

在法律规定范围内通过专业商店提供保修。请将有问题的设备连同一份故障说明交给或寄给（免付邮资）对您负责的销售商（专业商店/安装公司/电器专业商店）。这些销售商会将设备转交给 Gira Service Center。

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de