

Bedieningsvoorschrift

Tastsensor 4.55 Standard 1-voudig
Art. nr. 5011 00


Tastsensor 4.55 Standard 2-voudig
Art. nr. 5012 00

Tastsensor 4.55 Standard 3-voudig
Art. nr. 5013 00

Tastsensor 4.55 Komfort 1-voudig
Art. nr. 5045 00

Tastsensor 4.55 Komfort 2-voudig
Art. nr. 5046 00

Tastsensor 4.55 Komfort 3-voudig
Art. nr. 5047 00



Inhoudsopgave

1	Veiligheidsinstructies	3
2	Constructie apparaat	4
3	Systeeminformatie	6
4	Beoogd gebruik	6
5	Producteigenschappen	7
6	Bediening.....	8
6.1	Voorbeelden van bediening van enkele standaardtoepassingen	8
7	Informatie voor elektrotechnici.....	9
7.1	Montage en elektrische aansluiting.....	9
7.2	Inbedrijfname	12
7.2.1	Safe-State-modus	13
7.2.2	Master-reset	13
7.3	Tuimelschakelaars monteren	15
7.4	Demontage	16
7.5	Opschriftveld vervangen	17
8	Technische gegevens.....	18
9	Toebehoren	19
10	Garantie	20

1 Veiligheidsinstructies



De montage en aansluiting van elektrische apparaten mag alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.


Ernstig letsel, brand of materiële schade mogelijk. Handleiding volledig doorlezen en aanhouden.

Gevaar door elektrische schokken. Bij het installeren en het leggen van de kabels de voor SELV-circuits geldende voorschriften en normen aanhouden.


Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de klant worden bewaard.

2 Constructie apparaat

Vooraanzicht




Afbeelding 1: Constructie apparaat 3-voudig (montagepositie "Standaard montagepositie", horizontale tuimelschakelaars)



Afbeelding 2: Constructie apparaat 3-voudig (montagepositie "Over -90° gedraaid", verticale tuimelschakelaars)

- (a) Tuimelschakelaars (toebehoren)
- (b) Statusled
- 1...6 Bezetting van de knoppen en statusled

Achteraanzicht

Afbeelding 3: Constructie apparaat - achterzijde

- (c) Aansluitklem voor externe sensor (optioneel)
- (d) Aansluitklem KNX
- (e) Bevestigingsklemmen om het apparaat aan de draagring vast te maken
- (f) Draagring

3 Systeeminformatie

Dit apparaat is een product van het KNX-systeem en voldoet aan de KNX-richtlijnen. Voorwaarde voor een goed begrip is gedetailleerde vakkennis opgedaan via KNX-opleidingen.

De functie van het apparaat is softwareafhankelijk. Gedetailleerde informatie over softwareversies en de bijbehorende functionaliteit alsook over de software zelf vindt u in de productdatabase van de leverancier.

Het apparaat kan worden geüpdated. Firmware-updates kunnen comfortabel worden uitgevoerd met de Gira ETS Service-app (extra software).

Het apparaat is compatibel met KNX Data Secure. KNX Data Secure biedt bescherming tegen manipulaties in de gebouwautomatisering en kan in het ETS-project worden geconfigureerd. Gedetailleerde vakkennis geldt als voorwaarde. Voor de veilige inbedrijfname is een apparaatcertificaat vereist, dat op het apparaat is aangebracht. Tijdens de montage moet het apparaatcertificaat van het apparaat worden verwijderd en op een veilige plaats worden opgeborgen.

Ontwerp, installatie en inbedrijfname van het apparaat vinden plaats met behulp van de ETS vanaf versie 5.7.7 of 6.3.0.

4 Beoogd gebruik

- Bedienen van gebruikers, bijv. verlichting aan/uit, dimmen en kleurtemperatuurregeling, kleurregeling en lichtsterkte, jaloezieën omhoog/omlaag, 1-byte-waarden, 2-byte-waarden, 3-byte-waarden en 6-byte-waarden, lichtsterkte-waarden, temperaturen, kleurtemperatuurwaarden, oproepen en opslaan van lichtscenario's als scenario-nevenaansluiting
- Oproepen en opslaan van apparaatinterne lichtscenario's (alleen bij apparaatvariant "Comfort")
- Meten van de kamertemperatuur
- Meten van de luchtvochtigheid in de kamer (alleen bij apparaatvariant "Comfort")
- Meten van de luchtkwaliteit (alleen bij apparaatvariant "Comfort")
- Indicatie van een alarm (alleen bij apparaatvariant "Comfort")
- Gebruik als oriëntatieverlichting
- Montage in apparatuurdoos met afmetingen conform DIN 49073
- Horizontale inbouw in de montagepositie "Standaard montagepositie" of verticale inbouw in de montagepositie "-90° gedraaid"

5 Producteigenschappen

Producteigenschap per productvariant	Comfort	Standaard
Tastsensor-functies schakelen, dimmen en kleur-temperatuurregeling, kleurregeling en lichtsterkte, jaloezie, waardegever, scenario-nevenaansluiting, 2-kanaals bediening en regelaarnevenaansluiting instelbaar	✓	✓
Regelaarnevenaansluiting met bedrijfsmodusom-schakeling, dwangmatige bedrijfsmodusomscha-keling, aanwezigheidsfunctie en instelwaardever-schuiving	✓	✓
Statusled - naar keuze rood, groen, blauw - per knop instelbaar	✓	✓
Statusled - naar keuze rood, groen, blauw, geel, cyaan, oranje, paars, wit - per knop instelbaar	✓	-
Ledfuncties oriëntatieverlichting en nachtverlaging apart instelbaar	✓	✓
Ledfuncties oriënteringsverlichting, alarmmelding en nachtverlaging apart instelbaar	✓	-
Ledfunctie Alarmmelding kan afzonderlijk worden ingesteld	✓	-
Lichtsterkte van de led instelbaar en tijdens bedrijf omschakelbaar	✓	✓
Blokkeren of functieomschakeling van alle of af-zonderlijke knopfuncties met blokkeerfunctie mo-gelijk	✓	✓
Scenariobesturing van max. 8 scenario's met tel-kens 8 scenario-uitgangen	✓	-
Temperatuurmetingen naar keuze met apparaatin-terne sensor en via communicatieobject verbon-den externe sensor	✓	✓
Temperatuurmetingen naar keuze met apparaatin-terne sensor, op de aansluitklem aangesloten sensor en via communicatieobject verbonden ex-terne sensor	✓	-
Ruimtevochtmeting met apparaatinterne vocht-sensor	✓	-
Luchtkwaliteitsmeting met interne VOC-sensor	✓	-
Geïntegreerde buskoppeling	✓	✓

6 Bediening

Afhankelijk van de programmering kunnen aan een tuimelschakelaar max. twee functies zijn toegewezen. De bediening vindt door kort of lang indrukken van de knoppen plaats en hangt van de betreffende geprojecteerde functie af.

6.1 Voorbeelden van bediening van enkele standaardtoepassingen

- Schakelen: knop kort indrukken.
- Dimmen: knop lang indrukken. Bij het loslaten van de knop stopt het dimmen.
- Jaloezie bewegen: knop lang indrukken.
- Jaloezie stoppen of verstellen: knop kort indrukken.
- Waarde instellen, bijv. setpointwaarde van lichtsterkte of temperatuur: knop kort indrukken.
- Scenario oproepen: knop kort indrukken.
- Scenario opslaan: knop lang indrukken.
- Kanaal 1 uitvoeren: knop kort indrukken.
- Kanaal 2 uitvoeren: knop lang indrukken.
- Regelaarnevenaansluiting bedienen: knop kort indrukken.

7 Informatie voor elektrotechnici

7.1 Montage en elektrische aansluiting



GEVAAR!


Elektrische schok bij aanraken van onderdelen die onder spanning staan.

Elektrische schokken kunnen dodelijk zijn.

Spanningvoerende delen in de nabijheid van de inbouwlocatie afdekken.


De tastsensor (zie afbeelding 4) kan horizontaal (montagepositie "Standaard montagepositie") of verticaal (montagepositie "over -90° gedraaid") worden ingebouwd.

- i** Bij horizontale inbouw van de tastsensor (montagepositie "Standaard montagepositie") is de markering **TOP** bovenaan leesbaar.
- i** Bij verticale inbouw van de tastsensor (montagepositie "over -90° gedraaid") is de markering **TOP** links te lezen.



Afbeelding 4: Tastsensor

- (e) Bevestigingsklemmen om het apparaat aan de draagring vast te maken
- (g) Programmeerknop
- (h) Programmeerled
- (i) Temperatuursensor
- (j) VOC-sensor

Apparaat monteren en aansluiten

Afbeelding 5: Apparaat monteren

- (a) Tuimelschakelaars (toebereiden)
- (e) Bevestigingsklemmen om het apparaat aan de draagring vast te maken
- (f) Draagring
- (k) Afdekraam (toebereiden)
- (l) Tastsensor
- (m) Doorschroeven

Het apparaat moet in een luchtdichte apparatuurdoos worden gemonteerd. Anders kunnen temperatuur- en vochtmetingen door tocht negatief worden beïnvloed.

Bij Secure-modus (voorwaarden):

- Veilige inbedrijfsname is in de ETS geactiveerd.
- Apparaatcertificaat ingevoerd/ingescand resp. aan het ETS-project toegevoegd. Wij adviseren voor het scannen van de QR-code een camera met hoge resolutie te gebruiken.
- Alle wachtwoorden documenteren en op een veilige plaats bewaren.

Voorwaarde: de montagepositie van de tastsensor is vastgelegd.

- Draagring in de juiste stand, "Standaard montagepositie" of "over -90° gedraaid", op een apparatuurdoos monteren.

Markering **TOP** = in acht nemen.

Gebruik de meegeleverde doorschroeven.

- Inbedrijfsname-tuimelschakelaars van de tastsensor lostrekken.

De tastsensor wordt met inbedrijfsname-tuimelschakelaars geleverd. De bij de tastsensor passende tuimelschakelaars moeten apart worden besteld (zie Toebehoren).

- Tastsensor met KNX aansluitklem op KNX aansluiten (rood = +, zwart = -).
- Bij Secure-modus: het apparaatcertificaat moet van het apparaat worden verwijderd en op een veilige plaats worden bewaard.

- Optioneel (alleen bij apparaatvariant "Comfort"): externe sensor (zie Toebehooren) op aansluiting voor externe sensor aansluiten. De overeenkomstige aansluitklem wordt met de externe sensor meegeleverd.
- Afdekraam goed aansluitend plaatsen. Het afdekraam wordt vastgezet door de tastsensor.
- Tastsensor met afdekraam op de draagring steken.

De tastsensor kan in gebruik worden genomen.

Let op de juiste plaatsing van de bevestigingsklemmen in de draagring.

In de volgende stap moet het fysiek adres worden geprogrammeerd (zie hoofdstuk "Inbedrijfname" ► Pagina 12). Daarna kunnen de tuimelschakelaars worden gemonteerd (zie hoofdstuk "Tuimelschakelaars monteren" ► Pagina 15).

7.2 Inbedrijfname

Fysiek adres en toepassingsprogramma programmeren

Projectering en inbedrijfname met ETS vanaf versie 5.7.7 of 6.3.0.

De programmeerknop bevindt zich onder de eerste tuimelschakelaar.

Voorwaarde: het apparaat is aangesloten en bedrijfsklaar.

De eerste tuimelschakelaar is gedemonteerd.

- Programmeermodus activeren: programmeerknop indrukken.

De programmeerled brandt rood. De programmeermodus is geactiveerd.

- Fysiek adres programmeren.

De programmeerled gaat uit. Fysiek adres is geprogrammeerd.

- Applicatieprogramma programmeren.

Apparaat is gebruiksklaar.

Tijdens de programmering van het applicatieprogramma worden alle statusleds uitgeschakeld. Zodra de programmering met succes is afgesloten, voeren de statusleds hun ingestelde functie uit.

Alleen bij apparaatvariant "Comfort": bij ontladen applicatieprogramma gaan alle statusleds bij aangesloten busspanning eerst wit branden. Elke knopbediening leidt tot verandering van de lichtkleur van de bijbehorende statusled (wit → rood → groen → blauw → geel → cyaan → oranje → paars → wit → ...).

Alleen bij apparaatvariant "Standaard": bij ontladen applicatieprogramma gaan alle statusleds bij aangesloten busspanning eerst groen branden. Elke knopbediening leidt tot verandering van de lichtkleur van de bijbehorende statusleds (groen → rood → blauw → groen → ...).

7.2.1 Safe-State-modus

De Safe-State-modus stopt de uitvoering van het geladen applicatieprogramma.

Wanneer het apparaat bijvoorbeeld door een foutieve projectering of inbedrijfname niet correct werkt, kan de uitvoering van het geladen applicatieprogramma door activeren van de Safe-State-modus worden gestopt. In de Safe-State-modus gedraagt het apparaat zich passief, omdat het applicatieprogramma niet wordt uitgevoerd (uitvoeringstoestand: beëindigd).

Alleen de systeemsoftware van het apparaat werkt nog. ETS-diagnosefuncties en ook het programmeren van het apparaat zijn nog mogelijk.

Safe-State-modus activeren

- Spanning uitschakelen.
- Programmeerknop indrukken en ingedrukt houden.
- Spanning inschakelen.

De Safe-State-modus is geactiveerd. De programmeerled knippert langzaam (ca. 1 Hz).

De programmeerknop pas loslaten wanneer de programmeerled knippert.

Safe-State-modus deactiveren

- Spanning uitschakelen of ETS-programmering uitvoeren.

7.2.2 Master-reset

De master-reset herstelt de basisinstellingen van het apparaat (fysiek adres 15.15.255, firmware blijft behouden). De apparaten moeten vervolgens met de ETS opnieuw in bedrijf worden genomen.

-  Bij Secure-modus: een master-reset deactiveert de beveiliging van het apparaat. Het apparaat kan daarna met het apparaatcertificaat opnieuw in bedrijf worden genomen.
-  Met de ETS Service-app kunnen de fabrieksinstellingen van apparaten worden hersteld. Deze functie gebruikt de in het apparaat aanwezige firmware, die op het moment van aflevering actief was (uitleveringstoestand). Door de reset naar de fabrieksinstellingen verliezen de apparaten hun fysieke adres en configuratie.

Wanneer het apparaat bijvoorbeeld door een foutieve projectering of inbedrijfname niet correct werkt, kan het geladen applicatieprogramma door uitvoering van een master-reset uit het apparaat worden verwijderd. De master-reset zet het apparaat terug in de afleveringstoestand. Het apparaat kan aansluitend door programmering van het fysieke adres en van het applicatieprogramma opnieuw in bedrijf worden genomen.

Master-reset uitvoeren

Voorwaarde: de Safe-State-modus is geactiveerd.


- Programmeerknop indrukken en > 5 seconden ingedrukt houden tot de programmeerled snel knippert.
- Programmeerknop loslaten.

Het apparaat voert een master-reset uit. De programmeerled is ingeschakeld.

Het apparaat start opnieuw en bevindt zich dan in de toestand bij aflevering.


7.3 Tuimelschakelaars monteren

- Tuimelschakelaar aan de zijkant in positie brengen (zie afbeelding 6).



Afbeelding 6: Tuimelschakelaar aan de zijkant in positie brengen

- In het midden op de tuimelschakelaar drukken (zie afbeelding 7).



Afbeelding 7: Tuimelschakelaar in het midden aandrukken


Tuimelschakelaar klikt vast.

Het apparaat is bedrijfsklaar.

- i** Om de spleetmaten tussen de tuimelschakelaars en het afdekraam te optimaliseren, kunnen de tuimelschakelaars na het vastklikken iets worden verschoven.

7.4 Demontage

- Tastsensor samen met het afdekraam voorzichtig naar voren eraf trekken.
- Tuimelschakelaars van de tastsensor losmaken door er aan één kant aan te trekken.




Afbeelding 8: Tastsensor demonteren

7.5 Opschriftveld vervangen


Tuimelschakelaar heeft een opschriftveld

- Kerf van de afdekking van het opschriftveld opzoeken met een vinger (zie afbeelding 9).
- Afdekking van het opschriftveld van de tuimelschakelaar trekken door aan één kant aan de kerf te trekken (zie afbeelding 10).

Opschriftveld is vrijgemaakt.



Afbeelding 9: Kerf van de afdekking van het opschriftveld opzoeken



Afbeelding 10: Afdekking van het opschriftveld eraf trekken


- Opschriftveld vervangen.
- Afdekking van het opschriftveld op de tuimelschakelaar drukken en vastklikken.

Opschriftveld is vervangen.

8 Technische gegevens

KNX

KNX medium	TP256
Inbedrijfnamemodus	S-modus
Nominale spanning	DC 21 ... 32 V SELV
Opgenomen stroom KNX	8 ... 18 mA
Soort aansluiting KNX	Standaard aansluitklem
Aansluitkabel KNX	EIB-Y (St)Y 2x2x0,8
Beschermingsklasse	III
Inbouwmaten (zie afbeelding 11)	
Opbouwhoogte	A = 11,9 mm A = 12,5 mm (tuimelschakelaarset rvs)
Inbouwdiepte	B = 13,8 mm
Aansluitkabel externe sensor (zie Toebehoren)	
Kabeltype verlenging	NYM-J 3x1,5 of J-Y(St)Y 2x2x0,8
Totale lengte kabel externe sensor	max. 30 m
Omgevingscondities	
Omgevingstemperatuur	-5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-20 ... +70 °C
Relatieve vochtigheid	5 ... 95 % (geen condensatie)



Afbeelding 11: Inbouwmaten

9 Toebehoren

 Tuimelschakelaarsets met individuele opschriften zijn verkrijgbaar via de Gira Opschriftservice www.beschriftung.gira.de.

	Art.nr.
Wippenset 1-voudig voor tastsensor 4.55	5751 ..
Wippenset 1-voudig individueel voor tastsensor 4.55	5761 ..
Wippenset 1-voudig individueel voor tastsensor 4.55	5771 ..
Wippenset 2-voudig voor tastsensor 4.55	5752 ..
Wippenset 2-voudig individueel voor tastsensor 4.55	5762 ..
Wippenset 2-voudig individueel voor tastsensor 4.55	5772 ..
Wippenset 3-voudig voor tastsensor 4.55	5753 ..
Wippenset 3-voudig individueel voor tastsensor 4.55	5763 ..
Wippenset 3-voudig individueel voor tastsensor 4.55	5773 ..
Externe sensor	1493 00

10 Garantie

De garantie wordt verleend binnen het kader van de wettelijke bepalingen voor de vakhandel. Een gebrekkig apparaat kunt u met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper (elektrotechnische vakhandel/installatiebedrijf) overhandigen of portvrij opsturen. Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de