

Pannello di comando RF 1 modulo

N. ord. : 5104 .., 5105 .., 5106 ..

Pannello di comando RF 2 moduli

N. ord. : 5107 .., 5108 ..

Istruzioni per l'uso

1 Indicazioni di sicurezza



Il montaggio e il collegamento di dispositivi elettrici devono essere eseguiti da elettricisti.

Possibilità di gravi infortuni, incendi e danni a oggetti. Leggere e rispettare tutte le istruzioni.

Pericolo di scossa elettrica. Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchio o sul carico, staccare l'alimentazione elettrica. Per il distacco, considerare tutti gli interruttori di protezione di linea che forniscono tensioni pericolose all'apparecchio o al carico.

La radiotrasmissione avviene su un canale di trasmissione non esclusivo e quindi non è adatta per le applicazioni nel settore della tecnica di sicurezza, ad es. per l'arresto di emergenza e la chiamata di emergenza.

Queste istruzioni costituiscono parte integrante del prodotto e devono essere conservate dal cliente finale.

2 Struttura dell'apparecchio

Vista frontale (Figura 1) a 1 modulo e (Figura 2) a 2 moduli




Figura 1: Struttura dell'apparecchio a 1 moduli




Figura 2: Struttura dell'apparecchio a 2 moduli

- (1) Interruttori a bilico
- (2) LED di stato
- (3) Telaio di copertura
- (4) Inserto sistema 3000

3 Funzione

Informazione di sistema

Questo apparecchio è un prodotto del sistema KNX ed è conforme alle direttive KNX. Per la comprensione si presuppongono conoscenze tecniche dettagliate ottenute con corsi di formazione sullo standard KNX.

Il funzionamento dell'apparecchio è comandato da software. Le informazioni dettagliate sulle versioni software e le relative funzioni nonché sul software stesso si possono evincere dalla banca dati del costruttore dedicata al prodotto.

L'apparecchio può essere aggiornato. Gli aggiornamenti del firmware possono essere eseguiti comodamente con la Gira ETS Service App (software aggiuntivo).

L'apparecchio è in grado di KNX Data Secure. KNX Data Secure offre protezione contro la manipolazione nella building automation e può essere configurato nel progetto ETS. Si presuppongono conoscenze tecniche dettagliate. Per una messa in servizio sicura è necessario un certificato dell'apparecchio applicato all'apparecchio. Durante l'installazione, il certificato deve essere rimosso dall'apparecchio e conservato in modo sicuro.

La portata di un radiosistema dipende da diversi fattori esterni. Attraverso la scelta del luogo di montaggio, è possibile ottimizzare la portata. Le basi di applicazione per il sistema KNX RF contengono la documentazione di prodotto di questo apparecchio e la documentazione di sistema.

La progettazione, installazione e la messa in funzione sono effettuate con l'ausilio dell'ETS a partire dalla versione 5.7.5.

Uso conforme

- Comando dei consumatori, ad es. luce on/off, regolazione luminosità e temperatura colore, controllo colore con transizione colore e regolazione della luminosità, veneziane su/giù, trasduttore 1 byte, 2 byte, 3 byte e 6 byte, valori di luminosità, temperature, richiamo e memorizzazione di scenari luminosi
- Funzionamento in impianti KNX con reti cablate tramite l'accoppiatore di apparecchi (vedere il capitolo Accessori)
- Funzionamento su inserto di commutazione, regolazione della luminosità, veneziane o regolatore della temperatura ambiente e/o controllo esterno a 3 fili del System 3000

Caratteristiche del prodotto

- Comando di tende, con unità di comando veneziana
- Azionamento e regolazione dell'illuminazione, modulo di commutazione o di regolazione della luminosità
- Regolazione luminosità e aumento della temperatura del colore dell'illuminazione, con inserto Dali TW
- Regolazione della temperatura ambiente, con inserto regolatore temperatura ambiente
- Funzioni del sensore a pulsante azionamento, regolazione luminosità, controllo colore, veneziana, trasduttore, controllo esterno scenari, comando a 2 canali e controllo esterno regolatore, regolabili
- Due o quattro tasti per la funzione tasto o copritasto
- Controllo esterno regolatore con commutazione modalità di funzionamento, commutazione forzata della modalità di funzionamento, funzione presenza e scostamento del valore nominale impostabile
- LED di stato selezionabile per copritasto - a scelta rosso, verde, blu
- Funzioni LED Illuminazione di orientamento e riduzione notturna regolabili separatamente
- Luminosità dei LED regolabile e selezionabile in funzione
- Bloccaggio o cambio di funzione di tutte o delle singole funzioni di tasto possibile con funzione di blocco
- Misurazioni di temperatura a scelta con sensore interno e sensore esterno collegato tramite oggetto di comunicazione (solo con inserti adatti)

- i** Le misurazioni di temperatura sono possibili solo in combinazione con i seguenti inserti:
- "Modulo interruttore relè"
 - "Modulo elettronico interruttore"
 - "Modulo unità di controllo da incasso DALI-Power"
 - "Modulo di comando veneziane con ingresso per apparecchi derivati"
 - "Modulo di comando veneziane senza ingresso per apparecchi derivati"
 - "Modulo regolatore della temperatura ambiente con collegamento sensore"
 - "Modulo apparecchio derivato trifilare"
- i** Per una misurazione accurata della temperatura, assicurarsi che i carichi collegati non superino i 40 W per l'inserto di commutazione elettronica.
- i** Per una buona qualità di trasmissione, mantenere una distanza adeguata da possibili fonti di disturbo, ad. es. superfici metalliche, forni microonde, impianti Hi-Fi- e TV, apparecchi di alimentazione o trasformatori.

4 Comando

Il comando di funzioni o di consumatori elettrici è singolarmente impostabile per ciascun apparecchio:

Procedura di comando	Comando a un pulsante	Comando a due pulsanti
Funzione copritasto	-	Ogni copritasto può svolgere una funzione individuale.
Funzione tasti	Due tasti sovrapposti svolgono la stessa funzione.	Ogni tasto può svolgere una funzione individuale.

4.1 Procedura di comando

La procedura di comando può essere configurata nell'ETS sia come funzione copritasto sia, in alternativa, come funzione tasto. Con la funzione copritasto, due tasti sovrapposti si combinano in un unico copritasto. Con la funzione tasto, ogni tasto è valutato come comando a un pulsante.




Figura 3: Procedura di comando a 1 modulo (a sinistra: funzione copritasto, a destra: funzione tasto)




Figura 4: Procedura di comando a 2 moduli (a sinistra: funzione copritasto, a destra: funzione tasto)

4.2 Esempi di comando nel caso di alcune applicazioni standard

- Azionamento: premere brevemente il tasto.
- Regolazione luminosità: premere a lungo il tasto. Rilasciando il tasto s'interrompe il processo di regolazione della luminosità.
- Movimento veneziana: premere a lungo il tasto.
- Arresto o regolazione veneziana: premere brevemente il tasto.
- Impostazione valore, ad es. valore nominale di luminosità o temperatura: premere brevemente il tasto.
- Richiamo scenario: premere brevemente il tasto.
- Memorizzazione scenario: premere a lungo il tasto.
- Esecuzione canale 1: premere brevemente il tasto.
- Esecuzione canale 2: premere a lungo il tasto.
- Comando controllo esterno regolatore: premere brevemente il tasto.

5 Abbinamento inserto-modulo

La combinazione inserto-modulo esegue un abbinamento automatico non appena un modulo viene inserito in un inserto e la tensione di rete viene inserita.

Caso 1: inserto e modulo sono nuovi di fabbrica

Dopo l'abbinamento l'apparecchio combinato è pronto al funzionamento in una configurazione standard.

Caso 2: l'inserto è nuovo di fabbrica e il modulo era già in uso

Dopo l'abbinamento l'apparecchio combinato è pronto al funzionamento in una configurazione standard.

Caso 3: l'inserto era già in uso e il modulo è nuovo di fabbrica

Dopo l'abbinamento l'apparecchio combinato è pronto al funzionamento in una configurazione standard.

Caso 4: inserto e modulo erano già in uso in combinazione

Dopo l'abbinamento l'apparecchio combinato è pronto al funzionamento. L'apparecchio combinato svolge la sua funzione secondo la sua ultima configurazione.

Caso 5: inserto e modulo erano già in uso separatamente

Dopo l'abbinamento l'apparecchio combinato non è pronta al funzionamento. L'abbinamento inserto-modulo riconosce questo caso come uno scambio di moduli, ad esempio dopo aver rinnovato un locale. L'abbinamento inserto-modulo segnala un errore tramite il LED di stato.

i Questa combinazione di dispositivi diventa nuovamente funzionale con un'operazione di programmazione dell'ETS, un master reset o un ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Caso 6: l'inserto non è supportato dal modulo

L'abbinamento inserto-modulo segnala un errore tramite il LED di stato, se il modulo viene inserito in un inserto non supportato. L'apparecchio combinato non è pronto al funzionamento.

5.1 Messaggio di errore

L'errore segnalato dall'abbinamento inserto-modulo viene mostrato per 60 secondo dal LED di stato. Entro questi 60 secondi, il LED di stato lampeggia 3 volte a impulsi.

Dopo che è stato rilevato un errore durante l'abbinamento inserto-modulo, la nuova assegnazione di una combinazione inserto e modulo è possibile solo attraverso l'ETS. Fino a una nuova messa in funzione dell'ETS, l'apparecchio combinato rimane senza funzione.



i La segnalazione di 60 secondi dell'errore viene riavviata ogni volta che si preme il pulsante.

i La variante a 2 moduli segnala il messaggio di errore tramite il LED di stato sinistro.

i Un aggiornamento del firmware è possibile anche in caso di errore.

6 Stato alla fornitura

La combinazione inserto e modulo funziona nello stato di consegna dopo l'abbinamento riuscito di inserto-modulo. Il modulo gestisce localmente l'inserto in una configurazione standard.

-  L'apparecchio combinato non invia telegrammi RF.
-  L'ETS può riportare l'apparecchio allo stato di consegna con il comando "Scarica il dispositivo".

LED di stato nello stato alla fornitura

I LED di stato nello stato alla fornitura svolgono la funzione "Indicatore di azionamento". Ogni azionamento del tasto o del copritasto provoca l'accensione del LED verde di stato associato per 3 secondi.

7 Informazioni per elettrotecnici

7.1 Montaggio e collegamento elettrico



PERICOLO!

Pericolo di morte per scossa elettrica.

Disinserire l'apparecchio. Coprire i componenti sotto tensione.

Montaggio e collegamento dell'apparecchio

Con modalità Secure (presupposti):

- Una messa in funzione sicura è attivata nell'ETS.
- Certificato del dispositivo inserito/scansionato o aggiunto al progetto ETS. Si raccomanda di utilizzare una telecamera ad alta risoluzione per la scansione del codice QR.
- Documentare tutte le password e tenerle al sicuro.

i Prima di collegare o scollegare il Pannello di comando RF l'inserito deve essere scollegato dall'alimentazione.

L'inserito di commutazione, regolazione luminosità, veneziane o regolatore della temperatura ambiente e/o controllo esterno a 3 fili sono montate e collegate correttamente (vedere le istruzioni delle rispettive unità).

La tensione di rete è stata disinserita.

- Inserire il modulo con il telaio di copertura sull'inserito (Figura 1).
- Collegare la tensione di rete.
- Con modalità Secure: il certificato deve essere rimosso dall'apparecchio e conservato in modo sicuro.

L'apparecchio può essere messo in funzione ed è pronto per l'uso.

i Se il LED di stato lampeggia ripetutamente per tre volte, il modulo era collegato in precedenza con un altro inserto. Per consentire nuovamente il comando, inserire il modulo sul rispettivo inserto o mettere in funzione l'apparecchio combinato con l'ETS.

i Quando si passa ad un altro modulo, l'apparecchio deve sempre essere riportato alle impostazioni di fabbrica e quindi riprogrammato.

7.2 Messa in funzione

Programmazione dell'indirizzo fisico e del programma applicativo (Figura 5) a 1 modulo e (Figura 6) a 2 moduli

- i** Progettazione e messa in funzione con ETS a partire dalla versione 5.7.5.
- i** Pannello di comando RF funziona con l'accoppiatore di apparecchi RF/TP (n. ordine 5110 00) a partire da indice I01. Un file di aggiornamento per i vecchi accoppiatori di apparecchi RF/TP è disponibile nel nostro sito web.




Figura 5: Attivare la modalità di programmazione (a 1 modulo)




Figura 6: Attivare la modalità di programmazione (a 2 moduli)

Premessa: l'apparecchio è collegato e pronto per l'uso.

- Attivare la modalità di programmazione: premere contemporaneamente il tasto in alto a destra e il tasto in basso a destra e tenerli premuti per > 4 secondi per (Figura 5) a 1 modulo e (Figura 6) a 2 moduli.

Il LED di stato lampeggia rosso. La modalità di programmazione è attivata.

- i** Con l'attivazione della modalità di programmazione, è possibile inviare telegrammi sul bus.
- Programmare l'indirizzo fisico.

Il LED di stato torna allo stato precedente. L'indirizzo fisico è programmato.

Presupposto per la funzione "Regolazione luminosità": il carico è collegato sull'inserto.

- Programmare il programma applicativo.
- i** Durante la programmazione del programma applicativo, il LED di stato è spento. Non appena la procedura di programmazione è stata completata con successo, il LED di stato esegue la sua funzione di parametrizzazione.
- i** Per "Regolazione luminosità": il carico deve essere collegato prima della messa in funzione dell'ETS. Senza un carico collegato, l'ETS interrompe il processo di programmazione del programma applicativo.
- i** Quando il programma applicativo viene scaricato, i LED di stato si comportano come nello stato alla fornitura.

7.2.1 Safe-State-Mode e Master-Reset

Safe-State-Mode

La modalità Safe State arresta l'esecuzione del programma applicativo caricato.

Se l'apparecchio non funziona correttamente, per esempio a causa di un errore di progettazione o di messa in funzione, è possibile interrompere l'esecuzione del programma applicativo caricato, attivando la funzione Safe-State-Mode. In modalità Safe-State l'apparecchio ha un comportamento passivo, in quanto il programma applicativo non viene eseguito (stato di esecuzione: terminato).

- i** Solamente il software di sistema del dispositivo è ancora funzionante. Le funzioni diagnostiche ETS e la programmazione dell'apparecchio sono possibili.

Attivazione della modalità Safe-State

- Disinserire la tensione.
- Attendere ca. 15 s.
- Premere contemporaneamente il tasto in alto a destra e il tasto in basso a destra.
- Inserire nuovamente la tensione premendo i tasti e tenendoli premuti per più di 10 secondi.

La modalità Safe-State è attiva. Il LED di stato lampeggia lentamente (ca. 1 Hz).

- i** Rilasciare il tasto in alto e in basso a destra solo quando il LED di programmazione lampeggia lentamente.

Disattivare la modalità Safe State

- Disinserire la tensione (attendere ca. 15 s) o eseguire il processo di programmazione ETS.

Master reset

Il master reset resetta l'apparecchio alle impostazioni di base (indirizzo fisico 15.15.255, il firmware rimane invariato). Gli apparecchi devono poi essere rimessi in funzione con l'ETS.

- i** Con modalità Secure: un master reset disattiva la sicurezza dell'apparecchio. L'apparecchio può quindi essere rimesso in funzione con il certificato dell'apparecchio.
- i** Con l'ETS Service App gli apparecchi possono essere ripristinati alle impostazioni di fabbrica. Questa funzione utilizza il firmware contenuto nell'apparecchio attivo al momento della consegna (stato di consegna). Quando si ripristinano le impostazioni di fabbrica, gli apparecchi perdono il loro indirizzo fisico e la loro configurazione.

Se l'apparecchio non funziona correttamente, ad esempio a causa di una progettazione o di una messa in servizio errata, il programma applicativo caricato può essere eliminato dall'apparecchio eseguendo un master reset. Il master reset ripristina l'apparecchio allo stato alla fornitura. L'apparecchio può quindi essere rimesso in funzione programmando l'indirizzo fisico e il programma applicativo.

Eseguire il master reset

Presupposto: la modalità Safe State è attivata.

- Premere e tenere premuto contemporaneamente il tasto in alto a destra e il tasto in basso a destra per > 5 secondi, finché il LED di stato lampeggia.
- Rilasciare il tasto a destra in alto e a destra in basso.
L'apparecchio esegue un master reset. Il LED di stato lampeggia velocemente (ca. 4 Hz).
L'apparecchio si riavvia e si trova nello stato alla consegna.

8 Dati tecnici

KNX

Mezzo KNX	RF1.R
Sicurezza	KNX Data Secure (X-Mode)
Modalità di messa in funzione	S-Mode
Frequenza radio	868,0 ... 868,6 MHz
Potenza di trasmissione	max. 20 mW
Portata del trasmettitore in campo libero	tip. 100 m
Categoria di ricezione	2

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-5 ... +45 °C
Temperatura di stoccaggio / di trasporto	-25 ... +70 °C
Umidità relativa	max. 93 % (assenza di rugiada)

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de